



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	
	ISTN EN 61936-1:8/2011 + OAC 2/2012 + OAC 6/2013 + ZAI 1/2015 + ZAI 1/2016	ISTN EN 61936-1:8/2011 + OAC 2/2012 + OAC 6/2013 + ZAI 1/2015 + ZAI 1/2016 + OAC 1/2020 + OAC 4/2020
3 AC 22kV 50Hz IT	MIMO DOSAH	UZEMNENÍM
OCHRANA PRED ZÁSACHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM		
1N/PE AC 230V 50Hz TN-S	KRYTOM, IZOLÁCIU	SAMOENNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	KRYTOM, IZOLÁCIU	SAMOENNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
OCHRANNÉ PÁSMO		
VZDUŠNÉ VEDENIE		KÁBLOVÉ VEDENIE
3 AC 22kV 50Hz IT	10m OD KRAJNEHO VODIČA	1m OD OSI VEDENIA
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	-	1m OD OSI VEDENIA
UZEMNENIE		STN EN 50 522-8/2011
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C		STN 33 2000-5-54-38/2012 + O1-1/2014 + ZAI 2/2016 + ZAI 1/2019

LEGENDA:

- X-X- DEMONTOVANÉ VN VZDUŠNÉ VEDENIE
- - - NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE
- - - NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE
- - - NAVRHOVANÉ SLP OPTICKÉ VEDENIE ULOŽENÉ DO HDPE40-ZSDIS
- - - NAVRHOVANÉ VN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRÁŇKŤKY Ø200mm
- - - NAVRHOVANÉ NN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRÁŇKŤKY Ø160mm
- NAVHROVANÁ ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRINIA SR/VRIS VO VÝHOTOVÝM DIN
- VRÁTANE UZEMNENIA ZEMNACÍM PÁSKOM Fezn 30/4mm ULOŽENÝM V SÚBEHU S NOVÝM VEDENÍM
- KATASTER "C"
- KATASTER "T"
- OS EXISTUJÚCEJ KOMUNIKÁCIE E III/1204, A III/1212
- OCHRANNÉ PÁSMO EXISTUJÚCEJ KOMUNIKÁCIE E III/1204, A III/1212
- STROM
- STROM NA VÝRUB

POZNÁMKA:

- NEODDELITELNOU ČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- KAŽDÝ ODHLYK OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PŘEROKOVAŤ S GENERÁLNÝM PROJEKTANTOM.
- DOBÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÝ DOKUMENTÁCIU. V PŘÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ.
- PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOKUMENTU, SOVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PŘESNÁ TRASA KÁBLOVÉHO VEDENIA SA URČÍ PŘED REALIZÁCIU PO VÝTÝČENÍ VŠETKÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ A HRANÍC POZEMKOV.
- PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ BÚDÚ DOORZÁŇ ODSTUPY DEFINOVANÉ PODA STN.
- PRI KRÍŽOVANÍ V JAZVOV NA POZEMKY A MIESTNYCH KOMUNIKÁČI KÁBLE ULOŽÍŤ DO CHRÁŇKŤKY FXKV.

Dokumentácia pre realizáciu stavby

HL. FOTODIEŤE:	LIV-EPI, s.r.o. Trenčianska 56/F 821 09 Bratislava	Táto dokumentácia je duševným majetkom zhotoviteľov. Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukována alebo zverejnená bez súhlasu zhotoviteľa.	
id	vypracoval	datum	verzia
c			
d			
a			
NÁZOV ZÁKAZY:		L13.0469.20.0001	DAŤUM: 04/2023
SA_A1_Stará Mjjava, 102_103/209 VNK, TS, NKK		TECH. ČASŤ: ING. DUŠAN DRŽÍK	SKUPINA: 1:1000
INVESTOR: ZAPADOLOVENSKEJ DISTRIBUČNA a.s.		VYPRACOVAL: MARTIN VAGNER	POČET A4: 12x
SO-PS: SO 01, SO 02, PS 01, PS 02		KONTROLOVAL: ING. DUŠAN DRŽÍK	ZNAKA: -
NÁZOV VÝKRESU: SITUÁCIA STAVBY		SCHVÁLE: ING. DUŠAN DRŽÍK	ARCHIVNÉ ČÍSLO: 203706-RC0010-04
		LISTOV: 1	LISTOV: 1
		DEC: &CLH	

