

Obec Stará Myjava

č.j.: SOÚ 74,R/2025 St.My. (SOÚ 52/2024)

Stará Myjava dňa 16.10.2025

K o l a u d a č n é r o z h o d n u t i e

Navrhovateľ : **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,**
IČO : 36 361 518

v zastúpení : **ELSPOL - SK, s.r.o., Miestneho priemyslu č. 1085, 029 01 Námestovo,**
IČO : 36 433 721

podal dňa 19.06.2024 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu " L13.0469.20.0001 SA_A1_ Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004, PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001 v katastrálnom území Stará Myjava, pre ktorú Obec Stará Myjava vydala stavebné povolenie dňa 03.08.2023 pod č.j.: SOÚ 36,R/2023 St.My.

Obec Stará Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdilo a prerokovalo návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 09.10.2024 takto rozhodla :

Podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

užívanie líniovej stavby:

" L13.0469.20.0001 SA_A1_ Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK "

SO 01 - VN rozvody

SO 02 - NN rozvody

PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004

PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001

druh a účel stavby :

SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004, PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001 je podľa § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona inžinierska stavba,

v katastrálnom území **Stará Myjava,**

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 - VN rozvody :

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Stará Myjava. Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie existujúceho VN vzdušného vedenia linky č.209, ktoré napája existujúce trafostanice TS č. 0063-004 a TS č. 0063-001.

NN vývody z trafostaníc sú napojené z technologicky zastaraných trafostaníc – nevyhovujúci stav z hľadiska úbytku napätia. Výstavbou nových trafostaníc v centrách odberov sa vylepšil stav napájania koncových odberateľov z hľadiska stability siete a úbytku napätia.

Kabelizácia VN linky 209 :

Kabelizácia začína na exist. PB č.1 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 39609/1 - (KNE 39969) v k.ú. Stará Myjava), kde je osadený nový UO č.124/209. Trasa ide od UO č.124/209 v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením, ide v zelenom páse až k navrhovanej transformačnej stanici PS 02 TS č.0063-001, tá je osadená na pozemku (umiestnená na pozemku p.č. KNC 40022/2 - (podľa geometrického plánu č. 52293742-283/2024, úradne overeného dňa 4.09.2024 pod číslom G1-362/2024), ktorá bola odčlenená od pozemku p.č. KNC 40022) v k.ú. Stará Myjava) vedľa demontovanej 2,5-stĺpovej TS č.0063-001. Z navrhovanej TS č.0063-001 ideme v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením a po 50 m odbočujeme od demontovaného VN vzdušného vedenia, navrhovaného VN káblového vedenia a ideme v súbehu s exist. oplotením v odstupe 1m. Ideme v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m, prideme k asf. ceste č. III/1212 a v km 0,043 prekrížujeme cestu a existujúci Mizerákov potok riadeným pretlakom a pokračujeme v súbehu s asf. cestou v dĺžke 100 m. Trasa pokračuje v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m až do navrhovanej transformačnej stanici PS 01 TS č. 0063-004 (umiestnená na pozemku p.č. KNC 40116/163 - (podľa geometrického plánu č. 52293742-282/2024, úradne overeného dňa 4.09.2024 pod číslom G1-363/2024), ktorá bola odčlenená od pozemku p.č. KNC 40116/95) v k.ú. Stará Myjava).

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS 01 (náhrada TS 0063-004) je pripojená nová káblová VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je navrhované v súbehu s trasou návrh. NN vedenia až po VN priamu spojku.

VN prípojka pre UO 108/209 návrh. PB č.6 :

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS 02 (náhrada TS 0063-001) je pripojená nová káblová VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je v súbehu s trasou kabelizovaného hlavného vedenia V209 až na návrh. PB č.6 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 40102/1 v k.ú. Stará Myjava), kde je osadený nový UO typ OTE 25/400-JB-10,5 a zrealizovaný prechod do kábla.

HDPE chránička pre optický kábel :

V koridore nového kabelizovaného VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia optického kábla MiDia Dry Core 8.1&9.1. V miestach definovaných na výkresoch sú osadené káblové šachty z ktorých sú realizované odbočenia HDPE. Káblové šachty sú osadené aj pri navrhovaných/existujúcich trafostaniciach. V šachtách je vytvorená rezerva optického kábla na káblovom kríži.

SO 02 - NN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúcich NN rozvodov napojených z demontovaných trafostaníc na novobudované trafostanice.

Trafostanica TS č.0063-004 (rieši PS01) :

Z navrhovanej transformačnej stanice sú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

Trafostanica TS 0063-001 (rieši PS02) :

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

1. Kolaudovaná stavba L13.0469.20.0001 SA_A1_Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK " pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov :

SO 01 - VN rozvody :

Kabelizácia VN linky 209 :

Kabelizácia začína na exist. PB č.1, kde je osadený nový UO č.124/209. Trasa ide od UO č.124/209 v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením, ide v zelenom páse až k navrhovanej transformačnej stanici PS 02 TS č.0063-001, tá je osadená na pozemku vedľa demontovanej 2,5-stlpovej TS č.0063-001. Z navrhovanej TS č.0063-001 ideme v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením a po 50 m odbočujeme od demontovaného VN vzdušného vedenia, navrhovaného VN káblového vedenia a ideme v súbehu s exist. oplotením v odstupe 1m. Ideme v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m, prídeme k asf. ceste č. III/1212 a v km 0,043 prekrížujeme cestu a existujúci Mizerákov potok riadeným pretlakom a pokračujeme v súbehu s asf. cestou v dĺžke 100 m. Trasa pokračuje v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m až do navrhovanej transformačnej stanici PS 01 TS č. 0063-004.

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS01 (náhrada TS 0063-004) je pripojená nová káblová VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je navrhované v súbehu s trasou návrh. NN vedenia až po VN priamu spojku.

VN prípojka pre UO 108/209 návrh. PB č.6 :

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS 02 (náhrada TS 0063-001) je pripojená nová káblová VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je v súbehu s trasou kabelizovaného hlavného vedenia V209 až na návrh. PB č.6, kde je osadený nový UO typ OTE 25/400-JB-10,5 a zrealizovaný prechod do kábla.

HDPE chránička pre optický kábel :

V koridore nového kabelizovaného VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia optického kábla MiDia Dry Core 8.1&9.1. V miestach definovaných na výkresoch sú osadené káblové šachty z ktorých sú realizované odbočenia HDPE. Káblové šachty sú osadené aj pri navrhovaných/existujúcich trafostaniciach. V šachtách je vytvorená rezerva optického kábla na káblovom kríži.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- VN káblové vedenie 3x NA2XS2Y 1x240
- VN káblové vedenie 3x NA2XS2Y 1x95
- UO č. 124/209
- UO č. 108/209

Napäťová sústava VN:

- 3/AC, 22 kV, 50Hz, IT

SO 02 - NN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúcich NN rozvodov napojených z demontovaných trafostaníc na novobudované trafostanice.

Trafostanica TS č.0063-004 (rieši PS01) :

Z navrhovanej transformačnej stanice sú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

1. NN vývod bude po cca. 20 m od trafostanice naspojovaný priamou spojkou na existujúce NN káblové vedenie. Trasa NN vývodu ide v súbehu s VN vedením.
2. NN vývod napája novú SR č. 63-19 osadenú na hranici pozemku. Napájaná je novým NN káblovým vedením NAYY-J 4x240 mm². Trasa NN vývodu vedie popri štrkovej ceste a po hraniciach pozemkov až k SR.
3. NN vývod napája novú SR č.63-21 osadenú pri štrkovej ceste. Napájaná je novým NN káblovým vedením NAYY-J 4x240mm². Trasa NN vývodu vedie popri štrkovej ceste a po hraniciach pozemkov až k návrh. SR.
4. NN vývod je ukončený po cca. 270m od trafostanice na podpernom bode. NN vývod z trafostanice je zaústený do novej VRIS1+K č.63-10 uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizujú NN prepoje na NN vedenie pre všetky smery. Trasa NN vývodu vedie v spoločnej trase popri novom VN káblovom vedení.

Trafostanica TS 0063-001 (rieši PS02) :

Z navrhovanej transformačnej stanice sú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

1. NN vývod z TS je nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na návrh. PB č.2 9/20 ke NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané je novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm². Trasa NN vývodu vedie popri asf. ceste.
2. NN vývod je ukončený na exist. dvojitom podpernom bode č. 4. NN vývod z trafostanice je zaústený do novej 1-VRIS2+K uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizovali NN prepoje na exist. NN vedenie káblami NAYY-J 4x95. Trasa NN vývodu vedie popri asf. ceste.
3. NN vývod je ukončený po cca. 75m od trafostanice na podpernom bode č.3. NN vývod z trafostanice je zaústený do novej 2-VRIS1+K uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizovali NN prepoj na exist. NN vedenie káblom NAYY-J 4x95. Trasa NN vývodu vedie popri novom káblovom vedení.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 – distribučné rozvody
- NN káblové vedenie NAYY-J 4x95 – prepoje na vzdušné vedenia

Napät'ová sústava NN distribučný rozvod:

- 3/PEN, AC, 400/230V, 50 Hz, TN-C

PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004 :

- PS 01: Transformačná stanica, typ EH 6/250 kVA, výrobca Elektro Haramia Lozorno, Transformátor TOH-250/24, 250 kVA, U1 ECO 2, 22/0,42 kV, Dyn1,
- VN rozvádzač Siemens 8DJH RRT, Ur = 24 kV, IEC 62271-200,
- NN rozvádzač RH, In=1000A, IP 20, 3/PEN AC, 50 Hz, 400V/230V TN-C-S,
- Hl. istič QM Compact NS1000H, Ir = 400 A

PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001 :

- PS 02: Transformačná stanica, typ EH 4/250 kVA, výrobca Elektro Haramia Lozorno, Transformátor TOH-250/24, 250 kVA, U1 ECO 2, 22/0,42 kV, Dyn1
- VN rozvádzač Siemens 8DJH RRT, Ur = 24 kV, IEC 62271-200,

- NN rozvádzač RH, In=1000A, IP 20, 3/PEN AC, 50 Hz, 400V/230V TN-C-S,
- Hl. istič QM Compact NS1600H, Ir = 400 A, zabudovaná VN a NN technológia v zmysle PD

2. Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:

- a) zabezpečiť pravidelné revízie zabudovaných inžinierskych sietí v zmysle príslušných platných predpisov.

3. Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené závady a nedorobky.

4. Podľa § 82 ods. 5 stavebného zákona je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.

5. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Bratislava, stanovisko do protokolu z priebehu kolaudačného konania zo dňa 09.10.2024 :

- Do kolaudačného rozhodnutia žiadame uviesť: pri prieniku ochranným pásmom na parcelách KN-C 29564/7 k.ú. Stará Myjava v križovaní drobného vodného toku Mizerákov potok a ochranného pásma od brehovej čiary s ochranným pásmom káblovej trasy žiadame, aby bol investor zaviazaný umožniť správcovi tokov (SVP, š.p.) výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. V prípade nesúhlasu správcu príslušnej infraštruktúry s realizáciou prác požadovaných správcom vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.) vykoná požadované práce správca infraštruktúry na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom tokov (SVP, š.p.).

O d ô v o d n e n i e

Dňa 19.06.2024 uvedený navrhovateľ podal návrh na kolaudáciu líniovej stavby " L13.0469.20.0001 SA_A1_Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004, PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001 v katastrálnom území Stará Myjava.

K návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518, ktorý splnomocnil ELSPOL - SK, s.r.o., Miestneho priemyslu č. 1085, 029 01 Námestovo, IČO : 36 433 721 na zastupovanie navrhovateľa v kolaudačnom konaní na stavby.

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, a zároveň je uvedená stavba podľa § 139 ods. 3. písm. d) stavebného zákona líniovou stavbou.

Stavebný úrad oznámil oznámením dňa 05.09.2024 pod č.j.: SOÚ 52,O/2024 St.My. začatie kolaudačného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby, dotknutým orgánom jednotlivo a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Dňa 09.10.2024 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, kde bol posúdený predmetný návrh.

Bolo preukázané, že stavba bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej

dokumentácie overenej v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré boli zakreslené v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. Na tieto zmeny sa nevyžadovalo osobitné konanie.

Podľa § 84 ods. 4) písm. b) stavebného zákona č. 25/2025 sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 použijú na vybavenie konania začatého na stavebnom úrade do 31. marca 2025 na žiadosť stavebníka.

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa vyjadrili tieto dotknuté orgány a účastníci konania :

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ŠSOH, vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní zo dňa 17.07.2024 pod č. OU-MY-OSZP-2024/000787-002.
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, kladné stanovisko do protokolu z priebehu kolaudačného konania zo dňa 09.10.2024.
- Inšpektorát práce Trenčín, oznámenie o neúčasti na kolaudačnom konaní zo dňa 12.09.2024 pod č. IPTN_IPTN/BEZ/2024/301-2024/19077.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, súhlasné záväzné stanovisko zo dňa 24.06.2024 pod č. RÚVZTN/OHŽPaZ/3124/11628/2024.
- SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Bratislava, stanovisko do protokolu z priebehu kolaudačného konania zo dňa 09.10.2024.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel zo dňa 08.02.2024 pod č. OU-NM-PLO-2024/003593-002.
- SC TSK, Trenčín, súhlasný záznam o kontrole na ceste III/1212 po zrealizovaných prácach zo dňa 31.05.2024.
- Obec Stará Myjava, súhlasný záznam o kontrole na miestnych cestách po zrealizovaných prácach zo dňa 9.8.2024.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, kladné stanovisko do protokolu z priebehu kolaudačného konania zo dňa 09.10.2024.
- Obec Stará Myjava, kladné stanovisko do protokolu z priebehu kolaudačného konania zo dňa 09.10.2024.

Dotknuté orgány ako i účastníci konania neuplatnili žiadne námietky a pripomienky.

Ku kolaudačnému konaniu boli predložené doklady k posúdeniu kolaudovanej stavby, v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 vyhlášky MSŽP SR č. 453/ 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 62a) písm. g) sadzobníka, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 250 €.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Stará Myjava, Stará Myjava č. 145, 907 01. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Pavol Kováč
starosta obce

Doručuje sa :

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení ELSPOL - SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
2. Obec Stará Myjava, starosta - Pavol Kováč
3. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami
4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
8. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
9. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Martinská 49, 821 05 Bratislava
11. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
12. TSK Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
13. ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
15. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Toto kolaudačné rozhodnutie na líniovú stavbu sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 82 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Stará Myjava a webovej stránke obce Stará Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby