

Obec Stará Myjava

Oddelenie - Spoločná obecná úradovňa.

č.j.: SOÚ 36,O/2023 St.My.
Vybavuje : Ján Duga

Stará Myjava dňa 06.06.2023

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby.

Stavebník : **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518**

v zastúpení : **Ing. Miloš Karas, Svätého Vincenta 5850/6, 821 03 Bratislava**

v zastúpení : **Ing. Xénia Albertová, Muškátová 4559/2, 903 01 Senec**

v zastúpení : **LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava , IČO : 35 745 401**

v zastúpení : **Ing. Peter Červený, Hattalova 17, 949 01 Nitra**

podal dňa 12.05.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu

" L13.0469.20.0001 SA_A1_ Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK "

SO 01 - VN rozvody

SO 02 - NN rozvody

PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004

PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001

v katastrálnom území **Stará Myjava**.

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 - VN rozvody :

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Stará Myjava. Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie existujúceho VN vzdušného vedenia linky č.209, ktoré napája existujúce trafostanice TS č. 0063-004 a TS č. 0063-001.

NN vývody z trafostaníc sú napojené z technologicky zastaraných trafostaníc – nevyhovujúci stav z hľadiska úbytku napätia. Výstavbou nových trafostaníc v centrách odberov sa vylepší stav napájania koncových odberateľov z hľadiska stability siete a úbytku napätia.

Kabelizácia VN linky 209 :

Kabelizácia začína na exist. PB č.1 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 39609/1 - (KNE 39969) v k.ú. Stará Myjava), kde bude osadený nový UO č.124/209. Trasa ide od UO č.124/209 v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením, ide v zelenom páse až k navrhovanej transformačnej stanici PS 02 TS č.0063-001, tá je osadená na pozemku (umiestnená na pozemku p.č. KNC 40022 - (KNE 40028) v k.ú. Stará Myjava) vedľa demontovanej 2,5-stlpovej TS č.0063-001. Z navrhovanej TS č.0063-001 ideme v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením a po 100 m odbočujeme od demontovaného VN vzdušného vedenia, navrhovaného VN káblového vedenia a ideme v súbehu s exist. oplotením v odstupe 1m. Po 95 m prídeme k hustému lesu, ktorý prekrížujeme riadeným pretlakom. Ideme v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m, prídeme k asf. ceste č. III/1212 a v km 0,043 prekrížujeme cestu a existujúci Mizerákov potok riadeným pretlakom a pokračujeme v súbehu s asf. cestou v dĺžke 100 m. Trasa pokračuje v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m až do navrhovanej

transformačnej stanici PS 01 TS č. 0063-004 (umiestnená na pozemku p.č. KNC 40116/95 v k.ú. Stará Myjava).

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS01 (náhrada TS 0063-004) je pripojená nová káblová VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je navrhované v súbehu s trasou návrh. NN vedenia až po VN priamu spojku. Pri realizácii je potrebné presné zameranie exist. VN kábla. Dĺžka trasy VN prípojky je 20m.

VN prípojka pre UO 108/209 návrh. PB č.6 :

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS 02 (náhrada TS 0063-001) je pripojená nová káblová VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je navrhované v súbehu s trasou kabelizovaného hlavného vedenia V209 až na návrh. PB č.6 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 40102/1 v k.ú. Stará Myjava), kde bude osadený nový UO typ OTE 25/400-JB-10,5 a zrealizovaný prechod do kábla. Dĺžka trasy VN prípojky je 400 m.

HDPE chránička pre optický kábel :

V koridore nového kabelizovaného VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia optického kábla MiDia Dry Core 8.1&9.1. Trasa je vymedzená grafickou časťou dokumentácie. V miestach definovaných na výkresoch budú osadené káblové šachty z ktorých budú realizované odbočenia HDPE. Káblové šachty budú osadené aj pri navrhovaných/existujúcich trafostaniciach. V šachtách bude vytvorená rezerva optického kábla na káblovom kríži.

Demontáž VN :

Po vybudovaní nového VN rozvodu a nových trafostaníc je možné demontovať trafostanice TS č. 0063-004 – 2,5 stĺpová, 0063-001 – 2,5 stĺpová. Súčasťou demontáže je aj demontáž VN vzdušných prípojok k spomenutým trafostaniciam v rozsahu od každej demontovanej trafostanice po hlavné vedenie č. 209 vrátane hlavného vedenia č. 209. Dĺžka demontáže hlavného VN vzdušného vedenia je 1,005 km. Demontované VN vedenie bude vrátane podperných bodov pozemky po demontážnych prácach budú dané do pôvodného stavu.

SO 02 - NN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúcich NN rozvodov napojených z demontovaných trafostaníc na novobudované trafostanice.

Trafostanica TS č.0063-004 (rieši PS01) :

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

1. NN vývod bude po cca. 20 m od trafostanice naspojovaný priamou spojkou na existujúce NN káblové vedenie. Trasa NN vývodu ide v súbehu s navrhovaním VN vedením.
2. NN vývod bude napájať novú SR č.63-19 osadenú na hranici pozemku, vzdialená od TS 115 m. Napájaná bude novým NN káblovým vedením NAYY-J 4x240 mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri štrkovej ceste a po hraniciach pozemkov až k návrh. SR.
3. NN vývod bude napájať novú SR č.63-21 osadenú pri štrkovej ceste, vzdialená od TS 140m. Napájaná bude novým NN káblovým vedením NAYY-J 4x240mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri štrkovej ceste a po hraniciach pozemkov až k návrh. SR.
4. NN vývod bude ukončený po cca. 270m od trafostanice na podpernom bode. NN vývod z trafostanice bude zaústnený do novej VRIS1+K č.63-10 uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizujú NN prepoje na NN vedenie pre všetky smery. NN vedenia budú na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná v spoločnej trase popri novom VN káblovom vedení.

Trafostanica TS 0063-001 (rieši PS02) :

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

1. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na návrh. PB č.2 9/20 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 40 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá popri asf. ceste.
2. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na exist. PB č.4 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 25 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá popri asf. ceste.
3. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na návrh. PB č.3 9/20 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 75 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá v spoločnej trase popri novom káblovom vedení.

Trasa navrhovanej stavby je znázornená vo výkrese : SITUÁCIA STAVBY, archívne číslo : 203706-UC0010-04.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na uvedení stavbu bolo vydané územné rozhodnutie dňa 01.03.2023 pod č.j.: SOÚ 21,R/2023 St.My. (SOÚ 105/2021, 4/2022) Obcou Stará Myjava, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.4.2023.

Obec Stará Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

oznámením v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby, ktoré bude vyvesené 15 dní na verejnej tabuli Obce Stará Myjava a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby,

u p ú š ť a s a

v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr **do 7 pracovných dní** od doručenia oznámenia, ktoré začína plynúť dňom zvesenia verejnej vyhlášky. Na neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko najneskôr **do 7 pracovných dní** od doručenia oznámenia v zmysle § 61 ods. 6. stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov podania možno nahliadnuť v Spoločnej obecnej úradovni so sídlom v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava I. posch. č. dv. 217 v pracovné dni pondelok, utorok v čase od 8-16 hod., v stredu od 8-17 hod., piatok od 7-14 hod. a pri ústnom konaní.

Ján Duga
Referent spoločnej obecnej úradovne

Doručuje sa :

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Ing. Miloš Karas, Svätého Vincenta 5850/6, 821 03 Bratislava v zastúpení Ing. Xénia Albertová, Muškátová 4559/2, 903 01 Senec v zastúpení LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava v zastúpení Ing. Peter Červený, Hattalova 17, 949 01 Nitra
2. Obec Stará Myjava, starosta - Pavol Kováč
3. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami
4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
10. SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
11. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
12. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín

Toto oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu sa oznamuje účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli Obce Stará Myjava a na webovej stránke Obce Stará Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby