

Obec Stará Myjava

Oddelenie - Spoločná obecná úradovňa

č.j.: SOÚ 53,O/2022St.My.
Vybavuje : Ing. A.Pančíaková

Myjava, dňa 1.7.2022

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania podľa § 61 ods.4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby.

Stavebník : **Západoslovenská distribučná , a.s.**

Sídlo: **Čulenova 6
816 47 Bratislava**

IČO: **36 361 518**

v zastúpení : Štefan Klimek, 907 01 Stará Myjava 208

v zastúpení: Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica

podal dňa 7.6.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu :

„SA Stará Myjava u Križkov- nová VN,TS a NN“

na pozemkoch parc.č. KNC 29941/5(KNE 29941/2), KNC 29941/3, KNC 29847/6(KNE 29847/3), KNC 29941/4, KNC 35545/1, KNC 35566/2, KNC 35522/1, KNC 35516, KNC 35564/1,KNC 35520/2, KNC 35518/2, KNC 35519/2, KNC 35511/9 v katastrálnom území Stará Myjava. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 9.3.2022 pod č.j.:

SOÚ 24,R/2022St.My. stavebným úradom Obcou Stará Myjava.

Druh a účel stavby : § 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona - inžinierska stavba , miestne rozvody elektriny ...

Popis stavby:

Účelom stavby je vybudovanie VN prípojky do novej transformačnej stanice a vybudovania NN zemnej distribučnej siete s prepojením na pôvodnú vzdušnú distribučnú NN sieť v danej lokalite z dôvodu posilnenia distribučnej siete v danej lokalite obce Stará Myjava

Do existujúcej linky VN209 vo vzdialenosti cca 5m od existujúceho ÚO 92/209 na pozemku parc.č. KNC 29941/5(KNE 29941/2)smerom k OÚ St. Myjava sa osadí nový bet. podperný bod, typ JB – 10,5/6. Vloží sa do osi vodičov pôvodnej VN209, pričom sa pôvodné vodiče ukotvia na nové podperné VN izolátory na navrhovanom JB. Naň sa osadí nový ÚO kr/209 so zvislou montážou pod vodiče, z ktorého bude možné vypínať navrhovanú VN prípojku pre novú transformačnú stanicu (TSkr).

Navrhovaná káblková prípojka z ÚO kr/209 do novej TSKr bude realizovaná ako zemná káblková, typ 3 x NA2XS2Y 95RM, dl. 200m cez pozemky parc.č. KNC 29941/3, KNC 29847/6(KNE 29847/3), KNC 29941/4, KNC 35545/1, KNC 35566/2, KNC 35522/1, KNC 35516, kde bude osadená nová kiosková transformačná stanica .

Prechod navrhovaných prípojkových VN káblov z odbočných podperných bodov JB do káblovej ryhy bude realizovaný uložením uvedeného zvodového VN kábla do oceľovej chráničky ukotvanej zvisle po pod. bode s presahom do káblovej ryhy, typ Ø159/4,5mm dl. 4,5m, pričom nad úroveň terénu bude táto presahovať min. 4m.

Trasa navrhovanej VN káblovej slučky a teda aj výkopu káblovej ryhy bude vedená od odbočných pod. bodov JB k navrhovanej kioskovej TSKr , Navrhovaný VN kábel bude uložený v káblovej ryhe 50 x 120cm, s min. krytím 100cm, v pieskovom lôžku hrúbky 20cm, mechanicky krytý káblovou doskou a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. V

případe križovania uvedeného VN kábla s podzemnými zariadeniami alebo miestnou komunikáciou bude VN kábel uložený v korugovanej chráničke FKKV Ø200mm.

SO.NN - Rozvody NN distribučnej siete:

Z navrhovanej TSkr, z nového 6 vývodového rozvádzača RH, bude vyvedených 2ks zemných NN káblových vývodov.

1. vývod bude realizovaný ako zemný káblový NAYY – J 4 x 240SM, dl. cca 161m, pričom bude slučkován cez navrhované rozpojovacie-pripojkové skrine PRIS3.1, PRIS5.2 až do PRIS3.3 cez pozemky parc.č. KNC 35522/1, 35520/2, KNC 35518/2, KNC 35519/2, KNC 35511/9.

Navrhované rozpojovacie skrine PRISx.y budú v pilierovom plastovom prevedení z výrobného programu fy. HASMA. Osadené budú zvislými lištovými odpínačmi typ M02 pre pripojenie káblov rozvodnej NN siete.

Vodič PEN v navrhovaných rozpojovacích skrinách PRIS sa uzemnia pripojením na navrhované uzemnenie v podobe zemnej pásky FeZn 30x4mm vedené vo výkope káblových rýh v dl. 25m na jednu skriňu. Pre vylepšenie uzemnenia na 5Ω pri koncových skrinách PRIS sa osadia navyše aj 2ks zemniacich tyčí ZT1d Ø28/2000mm.

2. vývod z TSkr bude realizovaný ako zemný káblový NAYY – J 4 x 240SM, dl. cca 95 + 10m, cez pozemky parc.č. KNC 35522/1, KNC 35566/2, KNC 35564/1, pričom bude ukončený s pripojením na vstupné svorky novej vonkajšej rozpojovacej skrine VRIS1/200k, osadenej na existujúcom pod. bode na pozemku parc.č. KNC 35564/1. Prepoj bude vyvedený až na vodiče na uvedenom pod. bode existujúcej dist. NN siete.

Navrhované NN zemné káble DS budú uložené v káblovej ryhe 35 x 80cm, s min. krytím 70cm, pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 15cm, mechanicky krytý káblou doskou a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. V prípade križovania s podzemnými zariadeniami alebo miestnou komunikáciou budú NN káble vedené v korugovaných chráničkách FKKV Ø110mm.

Navrhované zemné káble pre domové prípojky budú vedené v okraji miestnej komunikácie popri oplotení záhradných pozemkov v súbehu s NN DS. Taktiež budú uložené s min. krytím 60 - 80cm v celej svojej trase budú uložené v korugovaných chráničkách typ FKKV Ø45mm.

Pripojenie navrhovaných dvoj elektromerových rozvádzačov ER.P2 na navrhované distribučné NN skrine PRISx.y bude realizované jedným pripojkovým zemným káblom NAYY – J 4 x 25RE, dl. cca 10m na každý ER.P1.

Základné technické údaje

Napäťová sústava : VN - 3 F, 22 000V, AC, 50 Hz, IT

NN - 3 F + PEN, 230/400V, AC, 50 Hz, TN – C – S

Požadovaný príkon : $P_i = 100\text{kW}$

Druh vedenia : Zemné izolované

Typ vedenia : VN - 3 x NA2XS2Y 95RM

NN - NAYY – J 4 x 240SM

Uzemnenie : Ekvipotencionálne prahy okolo kiosku TSkr.

STN EN 61936-1 (33 3201):2011 a STN EN 50522 (33 3201):2011, STN 33 2000 – 4 – 43: 2010, STN 33 2000 – 5 – 54: 2008 - pásový zemnič

- uzemňovacie prahy

- ekvipotencionálne prahy

Ochrana pred atmosférickým prepätím : obmedzovače prepätia TYCO pre VN a NN

Ochranné pásma : v zmysle Zákona č.251/2012 je vymedzené vzdialenosťou

1 m na každú stranu od okraja kábla uloženého v zemi

2 m na každú stranu od okraja závesného káb. vedenia

VN prípojka

VN káblková prípojka zemný kábel 3 x NFA2XS2Y 95RM 200 + 10 m

Nový odbočný pod. bod betónový JB – 10,5/6 1 ks

Nový ÚO DRIBO, typ Flc GB s montážou pod vedenie 1 ks

Zvodiče prepätia VN od TYCO, typ HDA-25NA 3 ks

Uzemnenie ÚO Ekvipotencionálne prahy, páska FeZn 30x4mm 33 m

Káblovej ryhy pre VN výkop a záhodz, hl. 120cm v zelenom páse 184 m

NN distribučná sieť - rozšírenie

NN káblková sieť zemný kábel NAYY – J 4 x 240SM 256 m

Rozpojovacia skriňa pilierová PRIS3 - 400A 2 ks

vonkajšia závesná na JB PRIS5 - 400A 1 ks

zvodič prepätia NN od TYCO, typ LVA 280NA 1 ks

Uzemnenie skriň NN Zemná páska FeZn 30x4mm – á 15m 7 ks

Káblovej ryhy hĺbky 80cm pre NN a uzemnenie 225 m

Kiosková Transformačná stanica

Typ: EH4 s výzbrojou,

Trafo olejové A0Ck TOHn298/22,100kVA,22/0,4kV 50Hz,A0Ck

VN rozvádzač RM6,NI-IDI 3mod.

NN rozvádzač RH,3x400A 6 vývodov 1ks

Skriňa centr.merania USM pre 1xET 1ks

Bleskozvod a uzemnenie páska FeZn30x4mm 79m

Osadenie na pozemku parc.č. KNC 35516-v severovýchodnom rohu pozemku , pričom severovýchodná obvodová stena kioskovej TS bude rovnobežná a hranicou pozemkov parc.č. KNC 35516 a KNC 35545 vo vzdialenosti 60cm, pričom východný roh stanice na priamke kolmej na túto hranicu pozemkov parc.č. KNC 35516 a KNC 35545 , s päťou kolmice na severovýchodnej hranici ,vo vzdialenosti 5,8m od priesečníku parciel KNC 35516, KNC 35515 a KNC 35522/1. Južný roh stanice bude ležať na priesečníku priamke rovnobežnej s hranicou pozemkov parc.č. KNC 35516, KNC 35545 vo vzdialenosti 3,8m a priamky kolmej na túto hranicu pozemkov parc.č. KNC 35516 a KNC 35545 , s päťou kolmice na severovýchodnej hranici ,vo vzdialenosti 5,8m od priesečníku parciel KNC 35516, KNC 35515 a KNC 35522/1.

Výškové osadenie stavby- vrchná hrana podlahy kioskovej transformačnej stanice – 377m.n.m.

Obec Stará Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

oznámením v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania verejnou vyhláškou, ktoré bude vyvesené 15 dní na verejnej tabuli obce Stará Myjava a na webovej stránke obce Stará Myjava, a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby,

upúšť'a sa

v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr **do 7 pracovných dní** od doručenia oznámenia, ktoré začína plynúť dňom zvesenia verejnej vyhlášky. Na neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko najneskôr **do 7 pracovných dní** od doručenia oznámenia v zmysle § 61 ods. 6. stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov podania možno nahliadnuť v Spoločnej obecnej úradovni so sídlom v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava na I. posch. č. dv. 217 v pracovné dni : pondelok , utorok, streda a piatok v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod.,

SPOLOČNÁ OBEČNÁ ÚRADOVNÁ
M.R. Štefánika 560/4
907 14 MYJAVA

Ing. Anna Pančiaková
Ing. Anna Pančiaková
referent Spoločnej obecnej úradovne

Doručuje sa :

1. Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Štefan Klimek, 907 01 Stará Myjava 208 v zastúpení Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica
2. Obec Stará Myjava- starosta Pavol Kováč
3. Okresný úrad Myjava- odbor starostlivosti o životné prostredie , úsek ŠSOH , ŠSOPaK,ŠVS Moravská 1, 907 01 Myjava
4. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
5. ORHaZZ , Odborárska 12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom ,
6. Okresný úrad Trenčín , odbor starostlivosti o ŽP, odd. št.správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
7. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
8. Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. BVS a.s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislava
10. ZsDis.a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
12. SVP š.p. , Správa povodie Moravy , Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Stará Myjava webovej stránke obce Stará Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby