



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 33 2000-4-41/2007)
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	411. OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
	411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM): Príloha A A1 - Základná izolácia živých častí A2 - Zábrany alebo kryty Príloha B - Prekážky a umiestneniu mimo dosah
	411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM): 411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruče
UZEMNENIE:	415 DOPLNKOVÁ OCHRANA 415.2 Doplnkové ochranné pospájanie
	STN 33 2000-5-54

LEGENDA:

- NN NADZEMNÉ VEDENIE - EXISTUJÚCE
- VODOVODNÉ PODZEMNÉ POTRUBIE - EXISTUJÚCE (ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
- NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ NN NADZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ NN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY Ø160mm
- NAVRHOVANÁ ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRINIA SR/VRIS VO VYHOTOVENÍ DIN
- VRÁTANE UZEMNIA ZEMNIAČIM PÁSIKOM FeZn 30/4mm ULOŽENÝM V SÚBEHU S VYMEŇANÝM VEDENÍM KATASTER "C"
- KATASTER "E"

POZNÁMKA:

- STAVEBNÉ ÚPRAVY NADZEMNÉHO NN VEDENIA MEDZI PB Ľ.1 A 2 SÚ RIŠENÉ PODĽA §56 PÍSM. G) STAVEBNÉHO ZÁKONA
- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- KAŽDÝ ODCHYLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GENERÁLNÝM PROJEKTANTOM.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNÍŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PRESNÁ TRASA KÁBLOVÉHO VEDENIA SA URČÍ PRED REALIZÁCIOU PO VYTÝČENÍ VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A HRANÍC POZEMKOV.
- PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ BUDÚ DODRŽANÉ ODSTUPY DEFINOVANÉ PODĽA STN.
- PRI KRÍŽOVANÍ VJAZDOV NA POZEMKY A Miestnych komunikácií KÁBLE ULOŽÍŤ DO CHRÁNIČKY FXKV.

Dokumentácia pre realizáciu stavby

HL. ZHOTOVITEĽ: LiV-EPI, sr.o. Trenčianska 56/F 821 09 Bratislava		Táto dokumentácia je duševným majetkom zhotoviteľov. Žiada časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukována alebo použitá bez ich písomného povolenia.	
ZREMA:	VYKONAL:	DÁTUM:	PAR. Č.:
d			
c			
b			
a			
NÁZOV ZÁKAZKY: L13.0401.20.0007 SA_Brestovec Štemberg, NNK	HEJ. TECH. ČASŤ: ING. DUŠAN DRŽÍK	DÁTUM: 02/2022	
INVESTOR: ZAPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s. Dubňová 6 816 47 BRATISLAVA	VYPRACOVAL: MARTIN VAGNER	MIERKA: 1:500	
SO-PS: SO 01 - NN káblové rozvody	KONTROLOVAL: ING. DUŠAN DRŽÍK	POČET A4: 4x	
NÁZOV VÝKRESU: SITUÁCIA STAVBY	SCHVÁLIL: ING. DUŠAN DRŽÍK	ZMENA: -	
	STUPEN PD: DRS	ARCHÍVNE ČÍSLO: 210707-RC0010-04	
		LIST: 210707_vykrresov_čast_situacia.dwg	
		LISTOV:	
		DCC: &CLH	

