



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 33 2000-4-41/2007)
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	4.11. OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
	4.11.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM): Príloha A A1 - Základná izolácia živých častí A2 - Zábrany alebo kryty
	4.11.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM): 4.11.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie 4.11.3.2 Samočinné odpojenie pri poruče
	4.15 DOPLŇKOVÁ OCHRANA 4.15.2 Doplnkové ochranné pospájanie
UZEMNENIE:	STN 33 2000-5-54

LEGENDA:

- NN NADZEMNÉ VEDENIE - EXISTUJÚCE
- VODOVODNÉ PODZEMNÉ POTRUBIE - EXISTUJÚCE (ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
- NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ NN NADZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ NN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY Ø160mm
- NAVRHOVANÁ ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRINIA SR/VRIS VO VYHOTOVENÍ DIN
- VRÁTANE UZEMNENIA ZEMNIAČIM PÁSIKOM FeZn 30/4mm ULOŽENÝM V SÚBEHU S VYMEŇANÝM VEDENÍM
- KATASTER "C"
- KATASTER "E"

POZNÁMKA:

- STAVEBNÉ ÚPRAVY NADZEMNÉHO NN VEDENIA MEDZI PB ě.1 A 2 SÚ RIŠENÉ PODĽA §56 PÍSM. G) STAVEBNÉHO ZÁKONA
- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- KAŽDÝ ODCHYLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GENERÁLNÝM PROJEKTANTOM.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNÍŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PRESNÁ TRASA KÁBLOVÉHO VEDENIA SA URČÍ PRED REALIZÁCIOU PO VYTÝČENÍ VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A HRANÍC POZEMKOV.
- PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ BUDÚ DODRŽANÉ ODSŤUPY DEFINOVANÉ PODĽA STN.
- PRI KRIŽOVANÍ VJAZDOV NA POZEMKY A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ KÁBLE ULOŽÍŤ DO CHRÁNIČKY FXKV.

Dokumentácia pre realizáciu stavby

HL. ZHOTOVITEĽ: LIV-EPI, sr.o. Trenčianska 56/F 821 09 Bratislava		Táto dokumentácia je duševným majetkom zhotoviteľov. Žiada časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukována alebo použitá bez ich písomného povolenia.	
ZREMA:	VYKONAL:	DÁTUM:	PARTE:
d			
c			
b			
a			
NÁZOV ZÁKAZKY: L13.0401.20.0007 SA_Brestovec Štemberg, NNK		HEJ: TECH. ČASŤ: ING. DUŠAN DRŽÍK	DÁTUM: 02/2022
INVESTOR: ZAPADOSLOVENSKÁ ZAPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s. Dulovova 6 816 47 BRATISLAVA		VYPRACOVAL: MARTIN VAGNER	MIERKA: 1:500
SO-PS: SO 01 - NN káblové rozvody		KONTROLOVAL: ING. DUŠAN DRŽÍK	POČET A4: 4x
NÁZOV VÝKRESU: SITUÁCIA STAVBY		SCHVÁLIL: ING. DUŠAN DRŽÍK	ZMENA: -
		STUPEN PD: DRS	ARCHIVNE ČÍSLO: 210707-RC0010-04
			LIST: LISTOV: DCC: &CLH
			210707_vykresova_časť_situacia.dwg

