



NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (POĽA STN 33 2000-4-41/2007)
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	411. OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPĀJANIA
	411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM): Príloha A A1 - Základná izolácia živých častí A2 - Zábrany alebo kryty Príloha B - Prekážky a umiestneniu mimo dosah
	411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM): 411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
	415 DOPLNKOVÁ OCHRANA 415.2 Doplnkové ochranné pospájanie
UZEMNENIE:	STN 33 2000-5-54

- LEGENDA:**
- NN NADZEMNÉ VEDENIE - EXISTUJÚCE
 - VODOVODNÉ PODZEMNÉ POTRUBIE - EXISTUJÚCE (ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
 - NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE
 - NAVRHOVANÉ NN NADZEMNÉ VEDENIE
 - NAVRHOVANÉ NN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRĀNIČKY Ø160mm
 - NAVRHOVANÁ ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRINĀ SR/VRIS VO VYHOTOVENÍ DIN VRÁTANE UZEMNENIA ZEMNIAČIM PĀSIKOM FeZn 30/4mm ULOŽENÝM V SÚBEHU S VYMEĀNÝM VEDENÍM
 - KATASTER "C"
 - KATASTER "E"

- POZNĀMKA:**
- NEODDELITELNŤ SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTĀCIE JE TECHNICKĀ SPRĀVA.
 - KAŽDŤ ODCHYLKU OD PROJEKTU JE POTREBNĚ PREROKOVAŤ S GENERĀLNÝM PROJEKTANTOM.
 - DODĀVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELŤ PROJEKTOVŤ DOKUMENTĀCIU. V PŘIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNĪŤ, PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTĚ, SŤVĀSIAČE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTĀCIE.
 - PRESNĀ TRASA KĀBĽOVĚHO VEDENIA SA URČĪ PRED REALIZĀCIU PO VYTŤENĪ VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETĪ A HRANĪC POZEMKOV.
 - PRI SŤBEHU A KRĪŽOVANĪ INŽINIERSKÝCH SIETĪ BUDŤ DODRŽANĚ ODSTUPY DEFINOVANĚ PODĽA STN.
 - PRI KRĪŽOVANĪ VJAZDOV NA POZEMKY A MIESTNYCH KOMUNIKĀCII KĀBLE ULOŽĪŤ DO CHRĀNIČKY FXKV.

Dokumentācia pre ťzemne rozhodnutie a stavebnĚ povolenie

HL. ZHOTOVITEĽ:	TĀTO DOKUMENTĀCIA JE DUŠEVNÝM MAJEKOM ZHOTOVITEĽOV. ZĪADNA ČASŤ TĚTO DOKUMENTĀCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANĀ ALEBO POUŽĪTĀ BEZ ICH PĪSMENNĚHO PUVOLENIA.
LiV-EPI, sr.o. Trenčianska 56/F 821 09 Bratislava	

ZMĚNA:	VÝKONĀL:	DĀTUM:	PARĚ Ľ:
d			
c			
b			
a			

NĀZOV ZĀKĀZKY:	L13.0401.20.0007 SA_Brestovec Štemberg, NNK	TECH. ČASŤ:	ING. DUŠAN DRŽĪK	DĀTUM:	04/2021
INVESTOR:	ZĀPADOSĽOVĚNSKĀ ZĀPADOSĽOVĚNSKĀ DISTRIBUČNĀ a.s. DubovĀ 6 816 47 BRATISLAVA	VYPRACOVAL:	TOMĀŠ IMMER	MIERKA:	1:500
SO-PS:	SO 01 - NN kĀblovĚ rozvody	KONTROLOVAL:	ING. JĀN ĀAP	POĀET AĀ:	4x
NĀZOV VÝKRESU:	SITUĀCIA STAVBY	SCHVĀLIL:	ING. DUŠAN DRŽĪK	ZMĚNA:	-
		STUPEN PD:	DUR+DSP	ARCHĪVNE ĀÍSLO: 210707-UC0010-04	
				LIST:	210707_vykresovĀ ĀasŤ_situacia.dwg

